



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Государственное унитарное предприятие города Москвы
«Научно-исследовательский институт московского строительства
«НИИМосстрой»

119192, Россия
Москва, ул. Винницкая, 8
www.niimosstroy.ru

Тел.: (495) 147-40-02, 143-58-36
Факс: (495) 147-41-12, 147-41-14
e-mail: info@niimosstroy.ru

От 16.10.06 № 12-07/1704

На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «Гидропротект»
Жданикову С.А.

Согласно договору № 1217/12/00/06 от 19.09.06г. в лаборатории долговечности строительных материалов и герметизации были проведены испытания паропроницаемости акрилатного однокомпонентного герметика «Акрифлекс», представленного ООО «Гидропротект».

Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 25898-83.

На основании результатов испытаний установлено, что сопротивление паропроницанию акрилатного герметика «Акрифлекс», составляет $0,25 \cdot \text{м}^2 \cdot \text{ч} \cdot \text{Па} / \text{мг}$ при толщине пленки до 1мм, что соответствует требованиям ГОСТ 30971-02 по паропроницаемости для материалов наружного слоя швов монтажных узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам.

Директор института

В.А. Устюгов

Исполнитель: Серебренникова Н.Д., т. 147-44-84