

АКТ

Об испытаниях смазки <<ASIKON-5006>> для опалубки

Данная смазка производства - Германии предоставлена для испытаний **ООО "ГИДРОПРОТЕКТ"**. Были произведены испытания за период с 24.10.2006 по 26.10.2006 В процессе испытания была использована форма: №27 НТК 2-1.

В результате испытаний были выявлены следующие показатели качества:

1. Отсутствие масляных пятен на поверхности изделий;
2. Значительное уменьшение количества пор (поры практически отсутствуют);
3. Наличие гладкой и глянцевой поверхности изделий;
4. Осветление поверхности изделий;
5. Имеет специфический запах.

Вывод: Данная смазка удовлетворяет всем требованиям технологии производства изделий.

Технолог ф/ц №5

Начальник лаборатории

Куратор ОТК ф/ц №5

 Пастухов В.А.

 Мышакина Г.И.

 Зубкова В.В.